



**Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en
Dringende Medische Hulp**



Vak bestemd voor het gemeentebestuur:	Vak bestemd voor de brandweer: SERVICE D'INCENDIE ET D'AIDE MEDICAL URGENTE SERVICE PREVENTION
Dienst:	Ref. brandweer:
Contactpersoon:	IN: 06 JUL. 2017
Tel. :	Officier: AV. DE L'HELIPORT 15
E-mail:	OUT: 5-1000 BRUXELLES TEL: 02/208.84.30
Ref. :	Factuur: FAX: 02/208.84.40

AANVRAAG TOT PREVENTIEADVIES VOOR: (vakje van uw keuze aankruisen)

* Bekomen van een stedenbouwkundige vergunning <input type="checkbox"/>	* Bekomen van een exploitatievergunning <input type="checkbox"/>
• Bouwen: <input type="checkbox"/> Nieuw <input type="checkbox"/> Gedeeltelijk <input type="checkbox"/> Gewijzigde plannen	• Veiligheidsattest <input type="checkbox"/>
• Verbouwen: <input type="checkbox"/> Binnenkant <input type="checkbox"/> Regularisatie <input type="checkbox"/> Gewijzigde plannen	• Periodieke controles <input type="checkbox"/>
* Bekomen van een milieuvergunning <input type="checkbox"/>	• Controle van beëindigde werken <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Vernieuwing <input type="checkbox"/> Nieuw	• Bezoeken <input type="checkbox"/>
Andere (te preciseren): BOUWAANVRAAG TIJDELIJKE KLASCONTAINERS	

IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS Datum:

1. Adres van het goed of kadastrale sectie:

Staat/Nr.: **SINT-JANSKRUIDLAAN 14**

Postcode: **1070** Gemeente: **ANDERLECHT**

2. Adresgegevens van de aanvrager of van de exploitant:

Optredend als: **AANVRAGER I.O. VAN VZW STEINERSCHOOL BRUSSEL...**

Mej./mevr./de heer: **ANN.CROECKAERT**

Staat/Nr.: **SINT-JANSKRUIDLAAN 14** Postcode: **1070**

Gemeente: **ANDERLECHT** Tel / gsm: **0475/33.77.65**

Fax: E-mail : **ANN.CROECKAERT@GMAIL.COM**

3. Aard van de inrichting:

Bestemming: **KLASLOKALEN** Naam van de inrichting : **KLASCONTAINERS**

Aantal verdiepingen: - **1** bovengronds:

- **0** ondergronds:

Grondoppervlakte in m²: **162 m2 (3x54m2)**

4. Facturatatiegegevens:

De prestaties voor preventieopdrachten geleverd door de brandweer geven reden tot de betaling van de retributie verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon in wiens voordeel de prestatie geleverd wordt – art. 9 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 2003 – BS 12.01.2004.

Naam of handelsnaam van de bijdrageplichtige: nv - bvba - vzw - cv - cvba Of andere VZW (preciseren aub)

De heer/mevr./meij./de heer en mevrouw.....

Straat/Nr.: **SINT-JANSKRUIDLAAN 14**.....

Postcode: **1070**.....

Gemeente: **ANDERLECHT**..... BTW:.....

Tel.: **02/521.04.92**.....

Nr. identiteitskaart en geboortedatum:.....

Rijksregisternummer:.....

5. Architect:

Contactpersoon:.....

Architectenbureau: **Robbrecht en Daem architecten bv o/v cvba**

Straat/Nr.: **LIEREMANSTRAAT 64**..... Postcode: **9000**.....

Gemeente: **GENT**..... Tel / gsm: **+32 9 216 26 30**.....

Fax:..... e-mail: **INFO@ROBBRECHTENDAEM.COM**

6. NOODZAKELIJKE bijlagen te voegen bij het aanvraagdossier voor preventieadvies:

- Voor de aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning:
 - De volledige plannen (inclusief de situatie van alle verdiepingen, de vereiste doorsneden) ondertekend door de aanvrager en de architect, op een schaal van minstens 1/50.
- Voor de controle van de beëindigde werken:
 - De door de brandweer afgestempelde plannen bij de aanvraag van een advies.
- In beide gevallen: de lijst met de bruto vloeroppervlakte van elke verdieping.

Naam, voornaam van de aanvrager:..... *In naam van Ann Croeckhout*.....

Mieke Van der Linden voor Ren D architecte

Handtekening van de aanvrager:.....



BELANGRIJKE OPMERKING:

indien dit formulier niet correct of onvolledig ingevuld is, wordt uw dossier teruggestuurd.

Dienst Preventie – Helihavenlaan 15 – 1000 Brussel
Tel: 02/208.84.30 - Fax: 02/208.84.40 – E-mail: prev@firebru.irisnet.be

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst
Voor Brandweer en Dringende Medische Hulp



┌ ANNE CROECKAERT ┐
Sint-Janskruidlaan, 14

└ 1070 BRUSSEL ┘

Brussel, 28/07/2017

Uw kenmerk. : Uw aanvraag van 07.07.2017

Ons kenmerk. : T.**1991.1306**/12/BS/vh

Te herinneren a.u.b.

Contactpersoon : N. JALET - Tel: 02/208.81.23

Adres: Sint-Janskruidlaan, 14-16
1070 Anderlecht

Mevrouw,

Betreft : Aanvraag stedenbouwkundige vergunning

Samenstelling van het dossier

Bouwheer: ANNE CROECKAERT
Sint-Janskruidlaan, 14
1070 Brussel

Architect: Robbrecht en Daem
Lieremanstraat, 64
9000 GENT

Bijlage: 8 plannen gehandtekend en afgestempeld de 5 juli 2017 door de Brandweerdienst.

Beschrijving en antecedenten

Bouwaanvraag voor de installatie van drie tijdelijke klascontainers.

- Verslag voor de bouw van drie klascontainers : advies van de 6 juli 2016 (A.**1991.1306**/10/BS/ac).

- Verslag van de controle van het complex : advies van de 13 november 2013 : (ref. : M.**1991.1306**/9/BS/dl.).

Algemene reglementering

NBN S 21-204 betreffende de brandveiligheid in schoolgebouwen
Algemene eisen en reactie bij brand.

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Codex over het Welzijn op het Werk.
Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Advies van de brandweer

Het nazicht van de plannen, door u aangevraagd, geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen:

1. De bouwelementen aangeduid R, E, I, of EI in dit verslag moeten conform zijn aan de norm NBN EN 13501, of aan de bepalingen weergegeven in artikel 1 van het koninklijk besluit van 13 juni 2007 Basisnormen, of beantwoorden aan de overgangsmaatregelen vermeld in de wijziging van dit koninklijk besluit van 12 juli 2012 (artikel 25).
2. De structurele elementen die de stabiliteit van het geheel of van een gedeelte van het gebouw verzekeren (zoals kolommen, dragende wanden, hoofdbalken, afgewerkte vloeren en andere essentiële delen die het geraamte of skelet van het gebouw vormen) en die bij bezwijken aanleiding geven tot voortschrijdende instorting die optreedt indien het bezwijken van een constructieonderdeel aanleiding geeft tot bezwijken van onderdelen van het gebouw die zich niet bevinden in de onmiddellijke omgeving van het beschouwde onderdeel en indien de draagkracht van het overblijvende bouwwerk onvoldoende is om de optredende belasting te dragen dienen R 30 te bezitten.
3. Er moet een waarschuwing- en alarminstallatie geplaatst worden conform aan de onderafdelingen 1, 4 en 7 van de afdeling 3 van het Koninklijk Besluit van 28/03/2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen.
4. De uitgangen en nooduitgangen moeten aangeduid worden met de wettelijke pictogrammen (K.B. van 17/06/1997, bijlage II); deze pictogrammen moeten zichtbaar zijn vanaf gelijk welk punt van de inrichting en verlicht zowel door de gewone verlichting als de veiligheidsverlichting.
5. De drie lokalen moeten voorzien zijn van een efficiënte verluchting rechtstreeks naar buiten.
6. De voorschriften van het Koninklijke besluit van 2014 moeten nageleefd worden. In elke klas, moet een grondplan met de nooduitgangen en blusmiddels uit hangen.
7. De verwarmingsinstallaties, niet vermeld op plan, moeten beantwoorden aan de van kracht zijnde reglementen terzake.
8. De elektrische installaties (de veiligheidsverlichting inbegrepen) moeten nagezien worden door een persoon of organisme erkend door het Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Er moet een gunstig gevolg gegeven worden aan de gemaakte opmerkingen.
9. Er moeten 3 draagbare snelblussers met 6 liter water van type AB (1 per klas) voorzien worden. De snelblussers moeten in goede staat gehouden worden door een jaarlijks nazicht en onderhoud.

Hoogachtend,

Het wnd. Officier-diensthoofd,



L^t.-Kol. Ing. T. du BUS de WARNAFFE

De Officier,



Cpt. N. JALET

BRANDWEER DIENST
DRINGENDE MEDISCHE HULP
DIENST PREVENTIE

05 JULI 2017

HELHAVENLAAN, 15
B-1000 BRUSSEL
TEL: 02/208.84.30
FAX: 02/208.84.40

