



Werk : CAMPUS SCHEUT – Tienerschou & Bovenbouw
Ninoofsesteenweg 369 – 1070 ANDERLECHT
Opdrachtgever : vzw Sint-Goedele Brussel

VERSLAG OVERLEG BRANDWEER nr. 1 dd. 22/04/2016 opgesteld door Nicolas Raemaekers

Dit verslag wordt geacht zonder voorbehoud te zijn goedgekeurd bij gebrek aan opmerkingen binnen de 7 kalenderdagen na zijn bezorging. (fax of e-mail)

Partijen

aan- wezig	naam	functie – organisatie	
	Piet Vandermot	Opdrachtgever vzw Sint -Goedele Brussel Algemeen Directeur	pietvandermot@sint-goedele.be tel.: 02/520.05.72 – gsm.: 0475/78.57.67
✓	Officier Denis Vandeputte	Brussel Hoofdstedelijke Dienst Voor Brandweer en Dringende Medische Hulp – officier / preventie-assistent	denis.vandeputte@firebru.brussels
✓	Nicolas Raemaekers	OSK-AR architecten cvba – Architect	Nicolas.raemaekers@osk-ar.be Tel: 02/567.13.33

Plaats

Dienst Preventie: Brussel Hoofdstedelijke Dienst Voor Brandweer en Dringende Medische Hulp
Helihavenlaan 15 – 1000 Brussel

BESPROKEN PUNTEN :		
1	1	<u>Verdieping +2 / zijde Ninoofsesteenweg:</u> Een tweede vluchtweg via een vluchtrap, die toegankelijk is via het dakterras, is toegestaan, op voorwaarde dat het terras hierop ingericht is. M.a.w. een voldoende breed en een van obstakel vrij vluchtpad;
1	2	Wanneer de toren wordt ingericht als klimmuur volstaat één vluchtrap, aangezien men niet over een grote bezetting spreekt;
1	3	Het dak van de tweede verdieping (aan de zijde van het park) mag ingericht worden als open speelplaats, op voorwaarde dat er voldoende vluchtwegen zijn;
1	4	Het gebouw is toegankelijk voor de brandweerwagen aan de zijde van de Ninoofsesteenweg en aan de zijde van het park. Dit volstaat, waardoor het binnengebied niet toegankelijk moet zijn voor de brandweerwagen;

OSK-AR architecten cvba

Ontwerp & Studie Kollektief voor ARchitectuur

Oudesmidsestraat 27 – 1700 Dilbeek info@osk-ar.be btw BE(0)476.786.078 kbc BE96 7330 0679 7205 RPR Brussel
Ludo Leuwers Jan Maes Bart Meganck Nicolas Raemaekers Eva Van den Bergh Ann Vermoesen Peter Wyndaele