


**Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente  
de la Région de Bruxelles-Capitale**



Ce document est à transmettre à la prévention (classement)  
Ce document sera classé dans le dossier en attente d'une éventuelle demande

**PV de réunion**

Compte-rendu de l'entrevue du : 06.09.2017 A la caserne : Héliport

Nom de l'Officier / de l'Assistant de Prévention: LEOEGHEWEN J.M.

Nom de la / des personne(s) rencontrée(s) : Johann TREGAROT  
.....  
.....

Adresse du lieu concerné ou situation cadastrale : Grande rue au Bois 76-78 à Schaerbeek

Dossier existant ? ..... oui ..... Officier traitant : LEOEGHEWEN J.M.

**Résumé succinct de l'entrevue :**

1. Description du projet : projet (186+104) - construction de 2 bâtiments à rue et rénovation d'un bâtiment en annexe - cour (B.B.).

2. Grandes options définies (par exemple : 2 escaliers demandés, sortie de secours supplémentaire, sprinklage, détection, ou avis défavorable !)

- logement converger
- Acier galvanisé de 4/4 mm
- 2 escaliers par bâtiment
- ascenseurs avec sas ou portes cf. avec récepteurs électromagnétiques
- local poubelles avec sprinklage
- clapets, locaux poubelles, locaux complets, réserves, cabine H.T. => locaux techniques => paroi Ei 60, porte Ei 30 automatique
- Exutoires de fumée sur remises cages d'acier
- tout le chemin d'évacuation au niveau du rez-de-chaussée => paroi Ei 60 / pcf. Ei.
- E.S. - pi. d'alarme - et d'incendie - de l'éclairage généralisé

Ce document ne constitue qu'une information donnée de bonne foi qui n'engage pas le SIAMU.

Un rapport officiel fixera les mesures demandées.

à fournir : banderole 1m en couleur E. 111 les 2 mesures + banderole 1m en couleur

- Je souhaite que le dossier me soit attribué : (oui) non
- Un P.V. de l'architecte suivra : oui / non

Signature de l'officier:

*(Signature)*